

به نام خدا

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در نظر دارد جهت تکمیل ساختمان در حال احداث خود، واقع در اهواز، کوی پیروزی، روبروی بیمارستان بزرگ نفت نسبت به خرید اقلام مطابق جداول پیوست از کارخانه های معتبر در این زمینه و یا از نمایندگی های مجاز آنها و یا فروشندگان معتبر اقدام نماید.

لذا متقاضیان در صورت تمایل به شرکت در مناقصه خرید می توانند نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت خود بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، از روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ تا حداکثر پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ اقدام نموده و اصل آن (پیشنهاد) را در پاکت مهمور شده به نشانی اهواز کیانپارس خیابان ۱۲ غربی فاز دوم، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز پلاک ۷۶ طبقه سوم کد پستی: ۶۱۵۵۸۵۶۷۵۵ دبیرخانه مرکزی سازمان ارسال و یا شخصاً تحویل نمایند.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از زمان مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

پاکات دریافتی پیشنهادهای واصله در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳ در کمیسیون مناقصات این سازمان باز می شود و برنده مناقصه پس از طی تشریفات قانونی اعلام خواهد شد.

در صورت برابری قیمت ها، وفق ماده ۳۸ نظام نامه مالی و معاملاتی عمل خواهد شد.

هرگونه تغییر در تاریخ و شرایط برگزاری مناقصه از طرق مقتضی به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه خرید ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که باید به یکی از صورت های زیر در پاکت پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

الف: فیش واریز مبلغ فوق به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ب- ضمانت نامه بانکی بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و به مدت سه ماه از تاریخ دعوت به مناقصه

این ضمانت نامه بعد از امضای قرارداد با برنده مناقصه و انجام تشریفات قانونی، مسترد می گردد.

- چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و تحویل اجناس نشود، سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

- سپرده نفرا ت دوم و سوم مناقصه مطابق ماده ۳۷ نظام نامه مالی و اداری سازمان نظام مهندسی پس از عقد قرارداد با مدیرپیمان مسترد خواهد شد و ضمانت سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مسترد می گردد.

- ارائه تصویر کارت ملی یا پروانه کسب یا معرفی نامه نمایندگی پیشنهاد دهندگان الزامی می باشد.

- ارائه رزومه معتبر در زمینه فروش محصولات مشابه می تواند در اعلام برنده مناقصه تاثیر گذار باشد.

- حداکثر زمان مجاز برای تحویل کالا حداکثر ۲ ماه از زمان اعلام و ابلاغ به برنده مناقصه می باشد.

- در صورت درخواست فروشنده مبنی بر دریافت پیش پرداخت حداکثر تا سقف ۲۵ درصد مبلغ پیشنهاد شده با عقد قرارداد و فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی قابل پرداخت خواهد بود.

		برگ پیشنهاد نرخ مدیر پیمان پروژه ساختمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان		شماره سریال : تاریخ : پیوست :		
ردیف	شرح مشخصات کالا	تعداد / مقدار	واحد	بهای واحد به ریال	بهای کل به ریال	توضیحات
۱	دیگ آبگرم با ظرفیت ۳۱۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت	عدد	۲			طبق مشخصات پیوست
۲	مشعل با توان حرارتی ۳۹۵۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت	عدد	۲			طبق مشخصات پیوست
۳	مبدل کوئلی آبگرم مصرفی به ارتفاع ۲۰۰ و قطر ۱۱۵ و حجم ۲۰۰۰ لیتر با بار حرارتی ۴۳۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت	عدد	۲			طبق مشخصات پیوست
۴	بوستر پمپ سیرکوله فن کوئل ها (دارای ۴ پمپ) بدون تابلو برق و فرمان	دستگاه	۱			طبق مشخصات پیوست
۵	بوستر پمپ سیرکوله هوارسان ها (دارای ۴ پمپ) بدون تابلو برق و فرمان	دستگاه	۱			طبق مشخصات پیوست
۶	بوستر پمپ برگشت آب مصرفی (دارای ۳ پمپ) بدون تابلو برق و فرمان	دستگاه	۱			طبق مشخصات پیوست
۷	بوستر پمپ سیر کوله دیگ و مبدل آب مصرفی (دارای ۳ پمپ) بدون تابلو برق و فرمان	دستگاه	۱			طبق مشخصات پیوست
۸	بوستر پمپ آتش نشانی (دارای ۳ پمپ) به همراه پمپ پیشران به همراه تابلو برق و فرمان	دستگاه	۱			طبق مشخصات پیوست
۹	بوستر پمپ آب مصرفی (دارای ۴ پمپ) به همراه تابلو برق و فرمان	دستگاه	۱			طبق مشخصات پیوست
۱۰	بوستر پمپ آب نرم (دارای ۲ پمپ) به همراه تابلو برق و فرمان	دستگاه	۱			طبق مشخصات پیوست
۱۱	مخزن انبساط باز درب دار با ورق گالوانیزه گرم استاندارد (دارای تاییدیه) به ضخامت یک میلیمتر به عرض ۱۰۰ و طول ۱۰۰ و ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر به همراه دو عدد ورودی ۱/۴ اینچ و یک خروجی ۲ اینچ و یک سرریز ۲ اینچ و یک انشعاب ۱ اینچ تخلیه	عدد	۳			نقشه ارائه خواهد شد
	جمع کل					
توضیح ضروری : تمامی بوستر پمپ ها ردیف ۸ و ۹ و ۱۰ دارای تابلو برق استاندارد دور متغیر به همراه PLC و درایو و هدفیکس و سایر تجهیزات مورد نیاز می باشند و سایر بوستر پمپ های ردیف ۴ و ۵ و ۶ و ۷ دارای شاسی و کلکتور می باشند که نقشه آنها با نظر مشاور ارائه میگردد.						
زمان تحویل کالا :						
تاریخ اعتبار اعلام بها :						
آدرس فروشنده :						
تلفن فروشنده :		مهر و امضاء فروشنده :				
استعلام بها طبق مقررات شرکت توسط اینجانب از نامبرده دریافت گردید :			مراتب مورد تایید است			
نام و امضاء کارشناس خرید			نام و امضاء سرپرست تدارکات :			

برند	قدرت الکتریکی فاز	تعداد رزرو	دور موتور	قطر پروانه	مدل	نوع پمپ	هد هر پمپ به متر	دبی هر پمپ متر مکعب در ساعت	تعداد	شماره پمپ	ردیف
WILO	15 KW-3PH	۱	۱۴۵۰	۳۰۰	BL65/140-7.5/2	سانتریفوز افقی	۲۱	۸۵	پوستر پمپ سیر کوله فن کوئل ها	P-1	1
WILO	7/5 KW-3PH	۱	۱۴۵۰	۲۵۰	BL50/130-5.5/2	سانتریفوز افقی	۲۱	۴۲	پوستر پمپ سیر کوله هوارسان ها	P-2	2
WILO	0/37 KW-3PH	۱	۱۴۵۰	-	STAR RS 30/6	خطی	۳	۳/۶	پوستر پمپ برگشت آب مصرفی	P-3	3
WILO	0/75 KW-3PH	۱	۱۴۰۰	-	IP/L40/90-0.37/2	خطی	۵	۹	پوستر پمپ سیر کوله دیگ و مبدل آب مصرفی	P-4	4
پمپ ایران	45 KW-3PH	۱	۲۹۰۰	۲۵۰	65-250	سانتریفوز افقی	۷۰	۱۰۴/۵	پوستر پمپ آتش نشانی به همراه تابلو و سایر تجهیزات	P-5	5
پمپ ایران	15 KW-3PH	۰	۲۹۰۰	۲۵۰	32-250	سانتریفوز افقی	۷۰	۷	پمپ پیشران آتش نشانی	P-5	6
WILO	7/5 KW-3PH	۱	۲۹۰۰	-	CM15-4	سانتریفوز افقی	۵۴	۱۶	پوستر پمپ آب مصرفی به همراه تابلو و سایر تجهیزات	P-7	7
WILO	2/4 KW-3PH	۱	۲۹۰۰	پروانه استیل	CHV4-80	سانتریفوز افقی	۵۷	۴	پوستر پمپ آب نرم به همراه تابلو و سایر تجهیزات	P-8	8

توضیح اینکه پوستر پمپ آتش نشانی شامل دو عدد پمپ ردیف ۵ و یک عدد پمپ پیشران ردیف ۶ می باشد.

جدول مشخصات دیگ											
توضیحات	وزن دیگ در حال کار	ابعاد دیگ			فشار کار دیگ	ظرفیت انتخلای	ظرفیت مورد نیاز	تعداد	سرویس دهی	علامت مشخصه	
		ارتفاع	عرض	طول							
چندتی مشابه مدل تنبو - ۱۱ پره شوفاژ کار	۱۲۰۰	۲۰۰۰	۷۳۰	۱۱۲۰	۴	۳۱۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰	۲	موتورخانه مرکزی	H.W.B-01~02	

جدول مشخصات مشعل						
توضیحات	مشعل گاز سوز مشابه CKI G500 شوفاژ کار	قدرت kw	ولت افت سیکیل	توان حرارتی	میزان مصرف گاز طبیعی	تعداد
		1/5	50-3-380	430000	40	2

جدول مشخصات مبدل کویلی آبگرمکن مصرفی									
توضیحات	درجه حرارت		مشخصات آب مصرفی	بار حرارتی	حجم مخزن	قطر مخزن	ارتفاع کلی مخزن	تعداد	علامت مشخصه
	آب ورودی و خروجی F	آب ورودی و خروجی F							
مشابه مدل پاک فن بخار همان	۳۴	۱۸۰-۱۶۰	۴۶	۲۱۲	۴۳۰۰۰۰	۲۰۰۰	۱۱۵	۲	DH.W.G

منبع کوئلی بصورت عمودی می باشد. جنس بدنه و عدسی از نوع ورق فولادی گالوانیزه گرم شرکتی و دارای گواهی معتبر تولید و استاندارد بوده و ضخامت لوله مسی کوئل حداقل ۰/۹ میلیمتر می باشد. منبع کوئلی می بایست دارای گواهی استاندارد باشد.

مشخصات فنی بوستر پمپ آتشنشانی ۳ خط دور ثابت با changeover				
پمپ اصلی	۲دستگاه پمپ سانترفیوژ افقی سری N	۶۵-۲۵۰/۴۵۰۲	ساخت نوید موتور با توان ۴۵ کیلووات۲۹۰۰rpm	
پمپ جوکی	۱دستگاه پمپ سانترفیوژ افقی سری N	۳۲-۲۵۰/۴۵۰۲	ساخت نوید موتور با توان ۱۵ کیلووات۲۹۰۰rpm	
شیر آلات نصب شده روی پمپ های اصلی	شیر پروانه ای اهرمی pn۱۶ ساخت شرکت میراب دریچه استیل سایز "۴و"۵ بر روی مکش و دهش پمپ های اصلی			
شیر آلات نصب شده روی پمپ جوکی	شیر فلکه کشویی دنده ای pn۱۶کیز ایران "۳بر روی مکش و دهش پمپ جوکی			
شیر یکطرفه پمپ های اصلی	شیر یکطرفه فلنجی اکون سایز "۴ بر روی دهش پمپ های اصلی			
شیر یکطرفه پمپ جوکی	شیر یک طرفه دنده ای فنری کیز ایران "۲ بر روی دهش پمپ جوکی			
شیر صافی پمپ های اصلی	شیر صافی فلنج دار میراب سایز "۵ بر روی مکش پمپ های اصلی			
شیر صافی پمپ جوکی	شیر صافی دنده ای کیز ایران "۲بر روی مکش پمپ جوکی			
لرزه گیر	۲عددلرزه گیر "۵نصب بر روی مکش پمپ های اصلی+۲عدد لرزه گیر "۴نصب بر روی دهش پمپ های اصلی			
کلکتور	کلکتور مکش "۸ درزدار دو سر فلنج			
	کلکتور دهش "۶ درزدار دو سر فلنج			
تابلو فرمان	تابلو فرمان ۳خط دور ثابت دارای سیستم خودسرویس plc-changeover			
پرشر سوئیچ	۳عدد پرشر سوئیچ دانفوس			
منبع دیافراگمی	منبع ۱۰۰ لیتری گیج دار			

مشخصات فنی بوستر آبرسانی ۴ خط دور متغیر		
پمپ اصلی	۴دستگاه پمپ ویلو مدل	HELIX V ۱۶۰۶-۱/۱۶/E/KS/۴۰۰-۵۰ با توان ۴ کیلووات ۲۹۰۰ rpm
شیر آلات نصب شده روی پمپ ها	شیر فلکه کشویی دنده ای سیم ایتالیا سایز ۳" نصب بر روی دهش و مکش پمپ ها	
شیر یکطرفه پمپ	شیر یکطرفه دنده ای فنری سیم ایتالیا سایز ۳" بر روی دهش پمپ ها	
شیر صافی پمپ	شیر صافی دنده ای سیم ایتالیا سایز ۳" بر روی مکش پمپ ها	
لرزه گیر	۲ عدد لرزه گیر ۶" نصب بر روی کلکتورهای مکش و دهش	
کلکتور	کلکتور ۶" گالوانیزه گرم دو سر فلنج	
تابلو فرمان	تابلو فرمان ۴ خط دور متغیر دارای اینورتر دانفوس و سیستم لمسی Auto change.plc.HMI	
ترانسمیتر	دانفوس	
منبع دیافراگمی	منبع ۱۰۰ لیتری گیج دار	

مشخصات فنی بوستر پمپ آب نرم ۲ خط دور متغیر		
پمپ اصلی	۲دستگاه پمپ ویلو مدل	HELIX V ۴۱۲-۱/۲۵/E/KS/۴۰۰-۵۰ با توان ۱/۵ کیلووات ۲۹۰۰ rpm
شیر آلات نصب شده روی پمپ ها	شیر فلکه کشویی دنده ای سیم ایتالیا سایز ۱/۲" نصب بر روی دهش و مکش پمپ ها	
شیر یکطرفه پمپ	شیر یکطرفه دنده ای فنری سیم ایتالیا سایز ۱-۱/۲" بر روی دهش پمپ ها	
شیر صافی پمپ	شیر صافی دنده ای سیم ایتالیا سایز ۱-۱/۲" بر روی مکش پمپ ها	
لرزه گیر	۲ عدد لرزه گیر ۳" نصب بر روی کلکتورهای مکش و دهش	
کلکتور	کلکتور ۳" گالوانیزه گرم دو سر فلنج	
تابلو فرمان	تابلو فرمان ۲ خط دور متغیر دارای اینورتر دانفوس و سیستم لمسی Auto change.plc.HMI	
ترانسمیتر	دانفوس	
منبع دیافراگمی	منبع ۶۰ لیتری گیج دار	